

Анализ и оценка надежности системы теплоснабжения ООО «Хоринское ТКХ»

Теплоснабжающая орг-я	Кэ	Кв	Кт	Кб	Кр	Кнед	Кс	Котк тс	Котк ит	Кп	Км	Ктр	Кист	Кгот
ООО «Хоринское ТКХ»	0,62	0,86	0,5	0,67	0,2	0,8	0,88	0,23	0,6	1	1	0,6	0	0,78

Теплоснабжающая организация	Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно- восстановительных работ	Оценка надежности источников тепловой энергии	Оценка готовности тепловых сетей	Оценка надежности системы теплоснабжения в целом
ООО «Хоринское ТКХ»	ограниченная готовность	малонадежные	малонадежные	малонадежные

Кэ-показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии

Кв-показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии

Кт-показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии

Кб-показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей

Кр-показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек

Кс-показатель технического состояния тепловых сетей

Котк тс-показатель интенсивности отказов тепловых сетей

Котк ит-показатель интенсивности отказов (далее-оказ) теплового источника

Кнед-показатель относительного аварийного недоотпуска тепла

Кп-показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом

Км-показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием

Ктр-показатель наличия основных материально-технических ресурсов

Кист-показатель укомплектованности передовыми автономными источниками электропитания

Кгот-показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ

Генеральный директор
ООО «Хоринское ТКХ»

Дагбаев М.Д